

Итоги
исполнения плана водоохраных и санитарных мероприятий по
повышению санэпиднадежности водопроводных сооружений
предприятия им П.Я. Штанько АО фирма «Агрокомплекс» им
Н.И.Ткачева на 2015-2016 год

№ п/п	Наименование работ	Сроки исполнения	Ответственный за выполнение	Итоги исполнения
1	Ремонт ограждения территории 1 пояса ЗСЦ водозабора	Ноябрь 2015 года	Инженер-строитель	Исполнено
2	Планировки площадки водозабора с целью исключения возможности накопления вокруг водозабора выпадающих атмосферных осадков	Ноябрь 2015 года	Инженер-строитель	Исполнено
3	Ремонт дорожек с твердым покрытием на территории станции	Ноябрь 2015 года	Инженер-строитель	Исполнено
4	Обновление запрещающих знаков и предупредительных табличек на участке 1 пояса ЗСО водозабора	Ноябрь 2015 года	Инженер-по ЭОиР	Исполнено
5	Медосмотр персонала, обслуживающего водопроводных сооружений	1 квартал 2016 года	Инженер по ОТ и ТБ	Исполнено
6	Профилактическое обслуживание бактерицидной установки	ежемесячно	Инженер-по ЭОиР	Исполнено
7	Профилактическое обслуживание оборудования насосной станции	ежемесячно	Инженер-по ЭОиР	Исполнено
8	Выкашивание сорной	ежемесячно	Инженер-по	Исполнено

	растительности и ее вывоз с территории ЗСО водозабора	(по мере необходимости)	ЭОиР	
9	Очистка и дезинфекция водонакопительного резервуара насосной станции	1-15 мая 2016 года	Инженер-по ЭОиР	Исполнено
10	Ремонт помещения насосной станции	1-25 мая 2016 года	Инженер-строитель	Исполнено
11	Очистка и дезинфекция водонакопительного резервуара №1(320м)	16.06.2016 года	Инженер-по ЭОиР	Исполнено
12	Ремонт фундамента водонакопительного резервуара №1(320м)	до 16.06.2016 года	Инженер-строитель	Исполнено
13	Очистка и дезинфекция водонакопительного резервуара №2 (400м)	до 16.08.2016 года	Инженер-по ЭОиР	Исполнено
14	Очистка и дезинфекция водонакопительного резервуара №2 (400м)	до 16.08.2016 года	Инженер-строитель	Исполнено
15	Очистка и ремонт колодцев на распределительной сети водопровода	март-сентябрь 2016 года	Инженер-по ЭОиР	Исполнено
16	Контроль качества воды путем производства анализов	Постоянно (согласно плана – графика отбора и проб и исследования воды)	Инженер-по ЭОиР	Исполнено

Ответственный за водоснабжение
Инженер ЭОиР



Соколов В.Н